



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES


Nº	TP-150
REV.	0
FECHA:	27-03-2015

PRODUCTO:
EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 9 kg DE POLVO MARINA ABC

TYPE: PORTABLE FIRE EXTINGUISHER ABC
CÓDIGO: FIEP90M

DESCRIPCIÓN:
Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS:



NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- Equipamiento Marino Directivo 96/98/EC;
- Directiva de la UE 97/23/CE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Normas EN 3 (UNE 23110);
- Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de diseño	27 bar
Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio (20 °C)	17 bar
Eficacia	34A 183B C
Carga (tolerancia: ±2%)	9 kg
Temperaturas de servicio	-30/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: ±10%)	140 g

DIMENSIONES

Altura	588 mm
Diámetro	180 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	10,85 litros
Tara (botell,válv, tubo sonda)	4,20 kg
Masa total	13,34 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 90	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 60	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø27 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI 90	PVC	1
5	MANGUERA FI 90	PVC, textil y polietileno HD	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 90	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	9 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N ₂)	140 g
9	JUNTA BOTELLA FI 60	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1
11	PEANA INYECTADA FI 90	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

FIRE ICE, S.L.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.