FIRE ICE	PRODUKT DATENBLATT	Nº TP-39
		REV. 12
		JAHR: 03-06-2019

PRODUKT:
Automatische feuerlöscher 6 kg ABC- pulver

TYP: AUTOMATISCHE FEUERLÖSCHER ABC PULVER
COD: FIAT60

BESCHREIBUNG:
Automatische feuerlösch-pulver permanente mehszweck druck stahlgefäb wiederau fladbare.

UMRISS:



STANDARDS UND ZULASSUNGEN

-Anleitung der 2014/68/UE;
-Druckbehälter vorschriften;
-Verordnung von einrichtungen und brandschutzsysteme;
-Standards EN 3 telie 7 - 8;
-Standards UNE-EN 615: Löschmittel;
-Standards UNE-EN 10130: Kaltgewalzten Eisenplatten;
-Markiert CE;
-Quialitäts Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
-Produktkualitats marke;
-Zertifiziertes qualitäts management systemn.

TECHNISCHE MERKMALE	
Prüfdruck	25 bar
Betriebsdruck (20 ºC)	17,5 bar
Löschmittel (toleranz: ± 2%)	6 kg
Betriebstemperatur	-20/60 ºC
Propulsive Last (toleranz: ± 10%)	90 g
Mindeststellhöhe	1,5 m
Schutzbereich	3,5m^2 a 4m^2
ABMESSUNGEN	
Höhe	460 mm
Durchmesser	204 mm
Nenndicke	2 mm
Umfang	8,30 litern
Tara (kein ventil oder sonde)	4,05 kg
Gesamtmasse	10,14 kg

Nº	TEILEBEZEICHNUNG	MATERIELLE	QUANTITÄT
1	FLASCHE FI AT60	Stahlplatten DC-04	1
2	VENTIL FI 60	Messing, stahl und gummi	1
3	MANOMETER (ø27 mm)	Verchromter messing	1
4	SONDENROHR FI AT60	PVC	1
5	SPRINKLERANLAGE FI AT60	Messing und sicherung blister	1
6	TAG FI AT60	Bildschirm drucken oder acetat-Klebstoff	1
7	LÖSCHMITTEL	Trockenpulver polyvalent ABC	6 kg
8	TREIBMITTEL	Trockenem stickstoff (N_2)	90 g
9	FLASCHENVERSCHLUSS FI 60	Elastomer	1
10	FESSELN FI AT60	Verzinktem stahl	1
11	SCHLAUCH FI AT60	Polupropylen	1

SICHERHEITSMASSNAHMEN:
Sicherheitsnadel im betätigunshebel;
Dichtung am druckknopf;
Sicherung blister 68ºC.

BEOBACHTUNGEN:
Verwendbar im feuer A,B und C (Sogar in gegenwart von spannungen);
Nicht verwendbar im feuer D oder reaktive materialien (Na,K,Mg);
100% Polyester farbe. Rot RAL 3000;
Befolgen sie die anweisungen für die nutzung und den betrieb.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

HERGESTELLT:	BESTANDEN:
A. G. REDONDO.	J. CASTILLA C.