



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES017087**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

NEW FIRE ICE, S.L.

En los centros de producción:

1. POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302-37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **22 de enero de 2010**

Fecha de actualización: **15 de abril de 2019**

Fecha de caducidad: **21 de enero de 2022**



Mónica Botas
Directora de certificación



ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES017087

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
FIRE ICE	FI 10	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 20	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 22	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 30	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 32	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanente 18,3 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FIW 60	Permanente 18,3 bar	AGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B
FIRE ICE	FIW 75	Permanente 18,3 bar	AGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanente 185 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanente 185 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Estado de Revisión: 1
Fecha de Revisión: 3 de junio de 2016




Mónica Botas
Directora de certificación

BUREAU VERITAS
Certification



PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS BVC PRODUCTS CERTIFICATE

Certificate Number: **ES017087**

In compliance with BVC procedure relating "Portable Fire Extinguishers" certification, concerning the requirements of standards UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 and UNE-EN 3-10:2010, BVC has decided that the products:

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

with the designation and characteristics in annex:

Produced by the manufacturer:

NEW FIRE ICE, S.L.

Sites:

1. POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302-37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)

are submitted to tests and factory production control from the manufacturer and to the evaluation, type test, production control and to the continuous surveillance of the factory production control according to the established requirements of the mentioned standards in this certificate.

This certificate remains valid as long as the product, and manufacturing conditions and production control of the portable fire extinguishers are not modified significantly.

Initial date of issue: **January 22th 2010**

Date of update: **April 15th 2019**

Expiration date: **January 21th 2022**



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID)



ANNEX TO CERTIFICATE N° ES017087

Brand	Model	Pressurization type and PS	Extinguisher agent (type and load)	Temperature range	Effectiveness
FIRE ICE	FI 10	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 20	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 2kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 22	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 2kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 30	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 3kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 32	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 3kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanent 18,3 bar	Powder ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FIW 60	Permanent 18,3 bar	Water + Additive 6L	+5 / +60	27 A 233 B
FIRE ICE	FIW 75	Permanent 18,3 bar	Water + Additive 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanent 185 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanent 185 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Rev.: 1

Date: June 3th, 2016



Mónica Botas
Certification Manager



CERTIFICADO BVC DE PRODUTOS EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIOS

N.º de Certificado: **ES017087**

Em aplicação do procedimento do BVC para a certificação de "Extintores Portáteis de Incêndios" que corresponde aos requisitos das normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 e UNE-EN 3-10:2010, o BVC estabeleceu que os produtos:

EXTINTORES PORTÁTEIS DE INCÊNDIOS

com as designação e características do anexo,

Realizado pelo fabricante:

NEW FIRE ICE, S.L.

POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302-37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)

Centros de produção:

1. POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302-37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)

são submetidos pelo fabricante aos ensaios e ao controlo da produção da fábrica e pelo Bureau Veritas Certification à avaliação, ao ensaio do tipo e controlo de produção e à vigilância permanente do controlo da produção da fábrica em conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas referidas neste certificado. Este certificado permanecerá válido enquanto o produto, as condições de fabricação e do controlo de produção não tiverem mudado significativamente.

Data de emissão inicial: **22 de janeiro de 2010**

Data de atualização: **15 de abril de 2019**

Data de validade: **21 de janeiro de 2022**



Mónica Botas
Diretora certificação



ANEXO AO CERTIFICADO Nº ES017087

Marca	Modelo	Tipo de pressurização e PS	Agente Extintor (Tipo e Carga)	Tª de utilização	Eficácias
FIRE ICE	FI 10	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 20	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 22	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 30	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 32	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanente 18,3 bar	Pó ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FIW 60	Permanente 18,3 bar	ÁGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B
FIRE ICE	FIW 75	Permanente 18,3 bar	ÁGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanente 185 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanente 185 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Revisão: 1

Data: 3 de junho de 2016



Mónica Botas
Diretora certificação