



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTO

Certificado nº: ES111312-CPI

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores móviles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES DE INCENDIO MÓVILES

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Fabricados por:

NEW FIRE ICE, S.L.U

En los centros de producción:

Centro 1: POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302
37439- CASTELLANOS DE MORISCOS SALAMANCA- (ESPAÑA)
Centro 2: 111312-2

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica, conforme a los requerimientos establecidos en la norma:

UNE-EN 1866-1:2008

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 19/ 04/ 2021
Fecha de actualización: 28/ 07/ 2023
Fecha de caducidad: 30/ 07/ 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº: ES111312-CPI

Fecha: 28/07/2023

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (tipo y carga)	Tª de Utilización	Eficacias	Fecha
FIRE ICE	FI 251	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 25kg	-20 / +60	34 A IV B	19/04/2021
FIRE ICE	FI 501	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 50kg	-20 / +60	34 A IV B	19/04/2021
FIRE ICE	FI 10001	Permanente 60 bar	CO2 10kg	-20 / +60	113 B	19/04/2021

Estado de revisión: 1

Fecha de revisión: 19/04/2021



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BVC PRODUCT CERTIFICATE

Certificate nº: ES111312-CPI

In application of the BVC procedure for the certification of "Mobile Fire Extinguishers", BVC has established that the products:

MOBILE FIRE EXTINGUISHERS

with the designation and characteristics listed in the technical annex attached to this certificate

Manufactured by:

NEW FIRE ICE, S.L.U

Production Centers:

Site 1: POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302
37439- CASTELLANOS DE MORISCOS SALAMANCA- (SPAIN)
Site 2: 111312-2

they are submitted to tests and factory production control by the manufacturer and by Bureau Veritas Certification, to the evaluation, type test, production control and the continuous surveillance of the factory production control, according to the established requirements of the standard:

UNE-EN 1866-1:2008

This certificate remains valid as long as the product, the manufacturing conditions and the production control have not been modified significantly

Initial date of issue: 2021 / 04 / 19
Date of update: 2023 / 07 / 28
Expiration date: 2026 / 07 / 30



Mónica Botas
Certification Manager





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEX TO CERTIFICATE n°: ES111312-CPI

Date: 2023/07/28

Brand	Model	Pressurization Type and PS	Extinguisher Agent (type and load)	Temperature Range	Effectiveness	Date
FIRE ICE	FI 251	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 25kg	-20 / +60	34 A IV B	2021/04/19
FIRE ICE	FI 501	Permanent 17,5 bar	Powder ABC 50kg	-20 / +60	34 A IV B	2021/04/19
FIRE ICE	FI 10001	Permanent 60 bar	CO2 10kg	-20 / +60	113 B	2021/04/19

Review status: 1
Review date: 2021/04/19



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUTOS

Certificado nº: ES111312-CPI

Em aplicação do procedimento do BVC para a certificação de "Extintores Móveis de Incêndios", o BVC estabeleceu que os produtos:

EXTINTORES DE INCENDIO MÓVEL

com a denominação e as características indicadas no anexo técnico apenso ao presente certificado,

Fabricados por:

NEW FIRE ICE, S.L.U

Nos centros de produção:

Centro 1. POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302
37439 - CASTELLANOS DE MORISCOS SALAMANCA (ESPAÑA)
Centro 2: 111312-2

estão submetidos pelo fabricante aos ensaios e controlo da produção em fábrica e pelo Bureau Veritas Certification à avaliação, ensaio de tipo e controlo de produção e à vigilância permanente do controlo da produção em fábrica em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma:

UNE-EN 1866-1:2008

Este certificado permanecerá válido enquanto o produto, as condições de fabricação e o controlo de produção não tiverem alterado significativamente.

Data de emissão inicial: 19 / 04 / 2021
Data da atualização: 28 / 07 / 2023
Data de validade: 30 / 07 / 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24,
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AO CERTIFICADO n°: ES111312-CPI

Data: 28 / 07 / 2023

Marca	Modelo	Tipo de pressurização e PS	Agente Extintor (Tipo e Carga)	Tª de utilização	Eficácias	Data
FIRE ICE	FI 251	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 25kg	-20 / +60	34 A IV B	19/04/2021
FIRE ICE	FI 501	Permanente 17,5 bar	Pó ABC 50kg	-20 / +60	34 A IV B	19/04/2021
FIRE ICE	FI 10001	Permanente 60 bar	CO ₂ 10kg	-20 / +60	113 B	19/04/2021

Revisão: 1

Data: 19/04/2021



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24,
28108 Alcobendas (MADRID)

