


PRODUT:
EXTINCTOR PORTABIL DE INCENDII DE 2 kg DE CO₂

TIP: EXTINCTOR PORTABIL CO₂
CODIGO: FI2000

DESCRIPTION:
Extinctor de incendii portabil, presurizat permanent, cu dioxid de carbon, reincarcabil, in butelie din otel aliat dintr-o singura piesa.

SCHEMA:

NORME SI OMOLOGARI

- Directiva UE 2014/68/UE;
- Regulamentul echipamentelor sub presiune;
- Regulamentul instalatiilor de protectie la incendii;
- UNE-EN ISO 9809-3:2010;
- Standardele EN 3 piese 7 - 9;
- Marcaj ;
- Garantie calitatii s/UNE - EN ISO 9001;
- Marca a calitatii produsului;
- Sistem de management al calitatii certificat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Presiune de proba	250 bar
Presiune de serviciu maxima	174 bar
Eficienta	34B
Incarcatura (toleranta: +0%, - 5%)	2 kg
Temperaturi de serviciu	-20/60 °C
Presiune de etalonare disc de securitate	190 bar ±10%

DIMENSIUNI

Inaltime	650 mm
Diametru	101,6 mm
Grosime nominala	2,5 mm
Volum	3,4 litri
Masa proprie(butel.valv. si sonda)	4,87 kg
Masa totala	7,00 kg
Grad de umplere	0,58 kg/l

Nº	DESCRIEREA PIESEI	MATERIALUL	CANT.
1	BUTELIE FI 2004	Tub de otel aliat intins fara sudura	1
2	STAND FI 2004	Polipropilena injectata	1
3	VALVA FI 2000/5000	Alama, otel si cauciuc	1
4	TUB SONDA FI 2004	Polipropilena/Aluminiu	1
5	VAS DIFUZOR FI 2004	Poliamida si otel	1
6	ETICHETA FI 2000	Serigrafie sau acetat adeziv	1
7	INCARCATURA EXTINCTOARE SI PROPULSOARE	Dioxid de carbon pur (CO ₂), ref. 1013	2 kg
8	CARLIG DE PERETE FI 2000	Polipropilena injectata (optional otel)	1

DISPOZITIVE DE SIGURANTA:

Disc de ruptura incorporat in valva;
Cuiul de siguranta la maneta de actionare;
Sigiliu cuiului de siguranta.

OBSERVATII:

Utilizabil la focuri B, inclusiv in prezenta tensiunii electrice;
A nu se utiliza la focuri D, nici la materiale reactive (Na, K, Mg);
Vopsea 100% poliester incalzit, culoare rosie RAL 3000;
A nu se expune la caldura;
A se vedea instructiunile de folosire si functionare.

NEW FIRE ICE, S.L.U.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORAT:
A. G. REDONDO.
APROBAT:
J. CASTILLA C.